

an ideal tomorrow

ait
WARMTEPOMPEN



Gebruiksaanwijzing

Wandregelaar WR 21

Toebehoren voor warmtepompen

NL

www.aitgroup.com

83071900cNL



Inhoudsopgave

1	Over deze handleiding	3
1.1	Geldigheid	3
1.2	Andere referentiedocumenten	3
1.3	Symbolen en markeringen	3
1.4	Contact	4
2	Veiligheid	4
2.1	Beoogd gebruik	4
2.2	Kwalificatie van het personeel	4
2.3	Persoonlijke beschermingsmiddelen	4
2.4	Restrisico's	4
3	Bedrijf en onderhoud	5
3.1	Energie- en milieubewuste werking	5
3.2	Onderhoud	5
4	Compatibele producten	5
5	Leveringsomvang	5
5.1	Toebehoren	5
5.2	Componenten	6
6	Opslag, transport en opstelling	6
6.1	Opslag	6
6.2	Transport en uitpakken	6
6.3	Opstelling	6
7	Montage hydraulisch systeem	7
7.1	Circulatiepomp	7
7.2	Debietmeter / warmtemeter	8
7.3	Aanvoer- en retoursensoren	9
7.4	Buitensensor	9
8	Montage elektrisch systeem	9
8.1	Elektr. aansluitingen tot stand brengen	9
8.2	Elektrische aansluiting	10
9	Bedieningselement	11
10	Inbedrijfstelling	11
11	Storingen	11
12	Demontage en verwijdering	11
12.1	Demontage	11
12.2	Verwijdering en recycling	11

Technische gegevens / leveringsomvang	12
Residuele opvoerhoogte	13
Maatschetsen	14
Boorschema	14
Opstellingsschema	15
Aansluitschema's	16
Stroomschema's	19



1 Over deze handleiding

Deze handleiding is een bestanddeel van het apparaat.

- Lees de handleiding aandachtig door, voordat u werkzaamheden aan en met het apparaat begint, en neem deze bij alle werkzaamheden altijd in acht, met name ook de waarschuwingen en veiligheidsinstructies.
- Bewaar de handleiding binnen handbereik aan het apparaat en overhandig deze bij een eventuele verandering van eigenaar aan de nieuwe eigenaar.
- Raadpleeg bij vragen of onduidelijkheden de lokale partner van de fabrikant of de klantenservice.
- Neem ook alle andere referentiedocumenten in acht.

1.1 Geldigheid

Deze handleiding geldt uitsluitend voor het door het typeplaatje geïdentificeerde apparaat.

1.2 Andere referentiedocumenten

De volgende documenten bevatten aanvullende informatie over deze handleiding:

- planningshandboek, hydraulische aansluiting
- gebruikershandleiding van de warmtepomp
- gebruikershandleiding van de verwarmings- en warmtepompregelaar
- korte beschrijving van de warmtepompregelaar
- gebruikershandleiding van de uitbreidingsprintplaat (toebehoren)
- gebruikershandleiding van de circulatiepomp
- gebruikershandleiding van de debietmeter

1.3 Symbolen en markeringen

Markering van waarschuwingen

Symbol	Betekenis
	Veiligheidsrelevante informatie. Waarschuwing voor letsel.
	Veiligheidsrelevante informatie. Waarschuwing voor letsel. Brandgevaarlijke stoffen / brandbaar koudemiddel
	Veiligheidsrelevante informatie. Waarschuwing voor letsel. Brandgevaarlijke stoffen / brandbaar koudemiddel

Symbol	Betekenis
	Veiligheidsrelevante informatie. Waarschuwing voor letsel. Levensgevaar door elektrische stroom.
GEVAAR	Duidt op een acuut gevaar dat tot ernstig letsel of de dood leidt.
WAARSCHUWING	Duidt op een mogelijk gevaarlijke situatie die tot ernstig letsel of de dood kan leiden.
VOORZICHTIG	Duidt op een mogelijk gevaarlijke situatie die tot middelzwaar of licht letsel kan leiden.
LET OP	Duidt op een mogelijk gevaarlijke situatie die tot materiële schade kan leiden.

Symbolen in het document

Symbol	Betekenis
	Informatie voor de vakman
	Informatie voor de gebruiker
✓	Voorwaarde voor een handeling
►	Instruerende informatie: Te verrichten handeling (één stap)
1., 2., 3., ...	Instruerende informatie: Genummerde stap binnen een te verrichten handeling die uit meerdere stappen bestaat. Neem de volgorde in acht.
	Aanvullende informatie, bijv. tip voor makkelijker werken, verwijzing naar normen
→	Verwijzing naar gedetailleerdere informatie op een andere plaats in deze handleiding of in een ander document
•	Opsomming
	Beveilig alle aansluitingen tegen verdraaiing



1.4 Contact

Actuele adressen voor de aankoop van toebehoren, voor service of voor het beantwoorden van vragen over het apparaat en deze handleiding kunt u op internet vinden:

- www.aitgroup.com

2 Veiligheid

Gebruik het apparaat uitsluitend in technisch onberispelijke toestand, voor het beoogde doel, veiligheids- en risicobewust en met inachtneming van deze handleiding.

2.1 Beoogd gebruik

Het apparaat is ontworpen voor huishoudelijk gebruik en, in combinatie met een compatibele lucht/water-warmtepomp, uitsluitend voor de volgende functies bedoeld:

- Verwarmen
 - Bereiding van warm drinkwater
 - Koelen
- In het kader van het beoogde gebruik dienen de bedrijfsvoorwaarden (→ “Technische gegevens / leveringsomvang”, pagina 12) alsmede de handleiding en andere referentiedocumenten in acht te worden genomen.
- Neem bij het gebruik de lokale voorschriften in acht: wetten, normen, richtlijnen.

Ieder ander gebruik van het apparaat geldt als oneigenlijk.

2.2 Kwalificatie van het personeel

De bij de levering inbegrepen installatie- en gebruikershandleidingen zijn gericht op alle gebruikers van het product.

De bediening via de verwarmings- en warmtepompregelaar en werkzaamheden aan het product die voor eindklanten / exploitanten bestemd zijn, zijn voor alle leeftijdsgroepen van personen geschikt, die de activiteiten en daaruit resulterende gevolgen begrijpen en de noodzakelijke werkzaamheden kunnen uitvoeren.

Kinderen en volwassenen die niet ervaren zijn in de omgang met het product en de noodzakelijke activiteiten en daaruit resulterende gevolgen niet begrijpen, moeten door personen die de omgang met het product begrijpen en voor de veiligheid verantwoordelijk zijn, opgeleid en indien nodig gecontroleerd worden.

Kinderen mogen niet met het product spelen.

Het product mag alleen door gekwalificeerd vakpersoneel geopend worden.

Alle instruerende informatie in deze handleiding is uitsluitend aan gekwalificeerd vakpersoneel gericht.

Alleen gekwalificeerd vakpersoneel is in staat de werkzaamheden aan het apparaat veilig en correct uit te voeren. Bij ingrepen door niet-gekwalificeerd personeel bestaat het risico op levensgevaarlijk letsel en materiële schade.

- Verzeker u ervan dat het personeel vertrouwd is met de lokale voorschriften, met name op het gebied van veilig en risicobewust werken.
- Zorg dat het personeel gekwalificeerd is voor de omgang met brandbaar koudemiddel.
- Werkzaamheden aan het koudecircuit mogen alleen worden uitgevoerd door gekwalificeerd personeel met de juiste vakbekwaamheidscertificaten voor de bouw van koelinstallaties.
- Werkzaamheden aan de elektriciteit en elektronica mogen alleen worden uitgevoerd door gekwalificeerde elektriciens.
- Andere werkzaamheden aan de installatie mogen alleen worden uitgevoerd door gekwalificeerd vakpersoneel (verwarmingsinstallateur, sanitairmonteur).

Binnen de garantieperiode mogen service- en reparatiewerkzaamheden alleen worden uitgevoerd door personeel dat door de fabrikant is geautoriseerd.

2.3 Persoonlijke beschermingsmiddelen

Bij transport en werkzaamheden aan het apparaat bestaat gevaar voor snijwonden door scherpe randen van het apparaat.

- Draag snijbestendige veiligheidshandschoenen.

Bij transport en werkzaamheden aan het apparaat bestaat gevaar voor voetletsel.

- Draag veiligheidsschoenen.

Bij werkzaamheden aan vloeistofleidingen bestaat gevaar voor oogletsel door ontsnappende vloeistof.

- Draag een veiligheidsbril.

2.4 Restrisico's

Letsel door elektrische stroom

Bepaalde componenten in het apparaat staan onder levensgevaarlijke spanning. Voor werkzaamheden aan het apparaat:



- Schakel het apparaat spanningsvrij.
- Beveilig het apparaat tegen opnieuw inschakelen.

Aanwezige aardingsverbindingen binnen behuizingen of op montageplaten mogen niet gewijzigd worden. Indien dit desondanks nodig is bij reparatie- of montagewerkzaamheden:

- Breng de aardaansluitingen na voltooiing van de werkzaamheden weer in de originele toestand.

Veiligheidsinstructies en waarschuwingssymbolen

- Neem de veiligheidsinstructies en waarschuwingssymbolen op de verpakking en op en in het apparaat in acht.

3 Bedrijf en onderhoud



AANWIJZING

Het apparaat wordt via het bedieningselement van de verwarmings- en warmtepomp-regelaar bediend (→ gebruikershandleiding van de verwarmings- en warmtepompregelaar).

3.1 Energie- en milieubewuste werking

Ook bij het gebruik van een warmtepomp blijven de algemeen geldende voorwaarden voor een energie- en milieubewuste werking van een verwarmingsinstallatie onveranderd van kracht. Tot de belangrijkste maatregelen behoren:

- geen onnodig hoge aanvoertemperatuur
- geen onnodig hoge temperatuur warm drinkwater (neem de lokale voorschriften in acht)
- de ramen niet continu op een kier/in kiepstand zetten (ventileren), maar korte tijd helemaal openen (luchten).
- Let op de juiste instelling van de regelaar

3.2 Onderhoud

Het apparaat alleen aan de buitenzijde schoonvegen met een vochtige doek of een doek en een milde reiniger (afwasmiddel, neutrale reiniger). Gebruik geen agressieve, schurende, zuur- of chloorhoudende reinigingsmiddelen

4 Compatibele producten

- Hybrox 21
- Helox 21

5 Leveringsomvang

- Wandregelaar met bedieningselement
- Energie-efficiënte circulatiepomp met afdichtingen, last- en signaalkabels met aansluitingskabel
- Debietmeter en afdichtingen met aansluitingskabel
- Aanvoersensor met aansluitingskabel
- Retoursensor met aansluitingskabel
- Warmtegeleidingspasta
- Bevestigingen voor sensors
- Buitensensor
- Gebruikershandleiding, boorschema, montagemateriaal

1. Controleer de geleverde goederen visueel op zichtbare beschadiging.
2. Controleer de levering op volledigheid. Indien er iets niet in orde is, meteen reclameren.

5.1 Toebehoren

Voor het apparaat is het volgende toebehoren verkrijgbaar via de lokale partner van de fabrikant:


- Uitbreidingsprintplaat met diverse extra functies
- Ruimtebedieningseenheid voor de bediening van de hoofdfuncties vanuit de woonruimte
- Elektrische verbindingsset EVSK
- Reservoir voor warm drinkwater
- Buffervat
- Elektrische verwarmingselementen

LET OP

Een elektrische verwarmingselementen is functioneel noodzakelijk en moet verplicht worden geïnstalleerd en geconfigureerd. (→ "10 Inbedrijfstelling", pagina 11)



5.2 Componenten



- 1 Kabelinvoer met spanbeugel
- 2 Trekontlastingen
- 3 Kabelgoot
- 4 Aansluitklemmen lastkabel / regelspanning
- 5 Bedieningselement
- 6 Printplaat van de verwarmings- en warmtepompregelaar
- 7 Modbus hub-verdeler
- 8 Aansluiting stopcontact BUS-Kabel^{*)}
- 9 Sluiting van de frontkap van het apparaat

^{*)} voor de toebehoren:
elektrische verbindingssset EVSK

Typeplaatje

Aan de buitenkant van het apparaat is in de fabriek een typeplaatje bevestigd.

Het typeplaatje bevat de volgende informatie bovenaan:

- apparaattype, artikelnummer
- serienummer

Verder bevat het typeplaatje een overzicht van de belangrijkste technische gegevens.

6 Opslag, transport en opstelling

6.1 Opslag

► Bescherm het apparaat tijdens de opslag tegen:

- vocht
- vorst
- stof en vuil

6.2 Transport en uitpakken

Instructies voor een veilig transport

Er bestaat gevaar voor letsel en materiële schade bij het vallen of omvallen van het apparaat.



AANWIJZING

Om transportschade te vermijden, dient u het apparaat in verpakte toestand naar de definitieve opstellingsplaats te transporteren.

Het apparaat dragen

► De wandregelaar naar de plaats van opstelling transporteren.

Uitpakken

1. Plastic folie en karton verwijderen. Let erop dat het apparaat hierbij niet wordt beschadigd.
2. Verwijder het transport- en verpakkingsmateriaal milieuvriendelijk in overeenstemming met de lokale voorschriften.

6.3 Opstelling

Opstellingsplaats

LET OP

Het apparaat mag uitsluitend binnen in gebouwen worden gemonteerd.

De opstellingsruimte moet vorstvrij en droog zijn. De lokaal geldende voorschriften moeten in acht worden genomen.

Neem de veiligheids- en serviceafstanden in acht.

→ “Opstellingsschema”, pagina 15, en “Maatschetsen”, pagina 14



Montage


LET OP

De wand moet voldoende draagvermogen hebben.

1. Lijn het boorschema uit, markeer de gaten en boor.

→ “Boorschema”, pagina 14

2. Frontkap verwijderen.



3. Bescherm de frontkap tegen beschadigingen en leg deze veilig weg.
4. Bevestig de wandregelaar met de bijgeleverde pluggen en schroeven aan de wand.

De pluggen zijn uitsluitend voor volgende wandconstructies geschikt:

- beton
- massieve steen van lichtbeton
- holle bouwsteen van lichtbeton
- cellenbeton
- verlaagd plafond van spanbeton met panelen
- natuursteen met dichte structuur
- massieve kalkzandsteen
- kalkzandsteen met gaten
- massieve baksteen
- holle baksteen
- hol plafond van baksteen, beton of dergelijke
- volle gipsplaten
- gipskarton- en gipsvezelplaten
- spaanplaten

Het plaatmateriaal dient voldoende dik te worden gedimensioneerd, om een veilige bevestiging te verzekeren.

Voor andere wandconstructies moet de opdrachtgever zelf voor geschikt bevestigingsmateriaal zorgen.

LET OP

De vrije ruimte naar de wand dient voor de ventilatie en mag niet worden afgedicht of afgesloten.

5. Leg de kabelgoten op een afstand van ten minste 2 cm van de wandregelaar.

7 Montage hydraulisch systeem

LET OP

Vermijd open verwarmingssystemen en/of verwarmingssystemen die niet zuurstofdiffusiedicht zijn. Indien dit niet mogelijk is, moet een systeemscheiding worden geïnstalleerd.

Afhankelijk van de dimensionering van de warmtewisselaar en de extra benodigde circulatiepomp verslechtert de systeemscheiding de energie-efficiëntie van het systeem.

LET OP

Vuil en afzettingen in het (bestaande) hydraulische systeem kunnen leiden tot schade aan de warmtepomp.

- Zorg ervoor dat er een lucht/magnetische sli-bvang in het verwarmingscircuit gemonteerd is.
- Spoel het hydraulische systeem voor de hydraulische aansluiting van de warmtepomp goed door.
- ✓ De diameters en lengtes van de buizen van het verwarmingscircuit zijn voldoende gedimensioneerd.

7.1 Circulatiepomp



AANWIJZING

Monteer voor en achter de circulatiepomp afsluiters om een eventuele vervanging van de pomp te vereenvoudigen.


LET OP

Zorg voor en achter de circulatiepomp voor een stabilisatietraject (rechte buis) van minstens 5x DN van de pompflens.



1. Monteer de circulatiepomp in het gebouw volgens het goedgekeurde hydraulische schema van de warmtepomp.

Toegepaste inbouwlocaties:



2. Zorg voor elektrische aansluitwerkzaamheden aan de circulatiepomp.
→ Gebruikershandleiding van de circulatiepomp
3. Leg de last- en signaalkabel naar de wandregelaar.

LET OP

Kort de last- en signaalkabel niet in.



AANWIJZING

Om een doeltreffende regeling van de circulatiepomp te waarborgen, mag het minimale drukverlies (Δp_{min}) van het systeem niet onder een minimale waarde komen.

- voor Hybrox 21/ Helox 21 warmtepompen:
 Δp_{min} 0,003 bar bei 0,6 m³/h

7.2 Debietmeter / warmtemeter


LET OP

Zorg voor en achter de debietmeter voor een stabilisatietraject (rechte buis) van minstens 5x DN van de aansluitflens.

1. Monteer de debietmeter in het gebouw voor de circulatiepomp in het verwarmingscircuit.

Toegepaste inbouwlocaties:

Symbol	Betekenis
	• Luchtbellen kunnen naar boven ontsnappen naar • Laag risico op vuilafzetting
	• Luchtbellen kunnen zich ophopen op (als het hoogste punt van het systeem) • Risico op stationair draaien (meetbuis slechts gedeeltelijk gevuld)
	• Mogelijke opstijging van luchtbellen van onderaf • Risico van stationair draaien



LET OP


Houd rekening met de stroomrichting.



AANWIJZING

Bevestig de leiding voor en na de debietmeter indien mogelijk aan de wand.

Voorbeeld:



- Gebruikershandleiding van de debietmeter
2. Leg de aansluitkabel naar de wandregelaar.


LET OP

Kort de aansluitkabel niet in.



7.3 Aanvoer- en retoursensoren

1. Bevestig de aanvoersensor (②) aan de warmtegeleidende leiding van de aanvoer (①) die uit de warmtepomp komt met kabelbinders en warmtegeleidingspasta.
2. Bevestig de retoursensor (④) aan de warmtegeleidende leiding van de retour (③) die naar de warmtepomp leidt met kabelbinders en warmtegeleidingspasta.



→ Documentatie hydraulische aansluitingen

3. Leg beide sensorkabels naar de wandregelaar.

7.4 Buitensensor

→ Gebruikershandleiding van de verwarmings- en warmtepompregelaar, deel 2

8 Montage elektrisch systeem

8.1 Elektr. aansluitingen tot stand brengen

LET OP

Vernieling van de compressor door een verkeerd draaiveld (alleen van toepassing op apparaten met 400V-aansluiting).

- Verzeker u ervan dat voor de voedingsstroom een rechts draaiveld beschikbaar is.


Fundamentele informatie over de elektrische aansluiting

- Voor elektrische aansluitingen gelden eventueel voorschriften van het lokale energiebedrijf
 - De stroomvoorziening van de warmtepomp moet uitgerust zijn met een vermogensschakelaar die op alle polen is aangesloten en een afstand van ten minste 3 mm tussen de contacten heeft (volgens IEC 60947-2)
 - Let op de waarde van de uitschakelstroom (→ “Technische gegevens / leveringsomvang”, pagina 12)
 - Neem de voorschriften voor elektromagnetische compatibiliteit (EMC) in acht
 - Leg niet-afgeschermd elektrische leidingen en afgeschermd leidingen (buskabels) op voldoende afstand (> 100 mm)
 - Maximale kabellengte: 30m
- Meer informatie over de kabelverlenging vindt u in de gebruikershandleiding van de warmtepomp



8.2 Elektrische aansluiting

Ter plaatse wordt de wandregelaar door de onderverdeling met het volgende schema elektrisch aangesloten:




- 1 Warmtepomp
- 2 Buskabel (afgeschermd)
(door de bouw)
- 3 Lastkabel compressor
(door de bouw)
- 4 Wandregelaar
- 5 Stuurspanning
- 6 Onderverdeling


1. Leg de stekkers op de buskabel en lastkabel van de warmtepomp.

→ Gebruikershandleiding van de warmtepomp

2. Open de spanbeugel (①) van de kabelinvoer.



3. Steek de stekker van de buskabel (②) tussen de beide afdichtrubbers (③) en steek in de bijhorende bus in de wandregelaar.



4. Strip de regel- en sensorleidingen, de leiding voor de EVU-barrière alsook kabels naar externe verbruikers alvorens ze in de wandregelaar te leggen (striplengte van de afzonderlijke aders: telkens 6 mm).

5. Leid de kabels en leidingen tussen de beide afdichtrubbers (③) door, door het kabelkanaal in de wandregelaar en voer de elektrische aansluitingen volgens het aansluitschema uit.


→ “Aansluitschema’s”, pagina 16



AANWIJZING

Het bedieningselement van de verwarmings- en warmtepompregelaar kan door middel van een geschikte netwerkkabel worden verbonden met een computer of netwerk, om de verwarmings- en warmtepompregelaar dan van daaruit te besturen.

Indien een dergelijke verbinding gewenst is, leid dan een afgeschermd netwerkkabel (categorie 6, met RJ45-connector) in de wandcontroller en sluit deze aan op de overeenkomstige aansluiting (②) van het bedieningselement.



- 1 RS485 voor aansluiting van de ruimtebedieningseenheid RBE (toebehoren)
 - 2 Aansluiting RJ45 netwerkkabel
 - 3 Aansluiting LIN-buskabel
 - 4 Aansluiting RJ45 Modbus-kabel naar de Modbus-verdeler
6. Leid alle kabels in de schakelkast door de trekontlastingen in de wandregelaar en schroef de trekontlastingen vast.
 7. Sluit de spanbeugels en schroef deze vast.
 8. Plaats de frontkap van het apparaat en schroef vast.




9 Bedieningselement

Het bedieningselement is reeds in de fabriek gemonteerd.

Als het bedieningselement om een of andere reden gedemonteerd moet worden:

1. Klem alle verbindingen aan de onderkant af of maak ze los.
2. Til het bedieningselement op.



- Ga omgekeerd te werk om het bedieningselement opnieuw te monteren.

10 Inbedrijfstelling

LET OP

Voor de inbedrijfstelling moet een elektrische verwarmingselementen (→“5.1 Toebehoren”, pagina 5) worden geïnstalleerd. Elektrische aansluiting zie “Aansluitschema’s”, pagina 16

Controleer op het bedieningspaneel van de verwarmings- en warmtepompregelaar of de elektrische verwarmingselementen is geconfigureerd en ingesteld als ZWE1.

- Gebruikershandleiding van de verwarmings- en warmtepompregelaar
- Gebruikershandleiding van de warmtepomp

11 Storingen

- Stel de oorzaak van de storing vast via het diagnoseprogramma van de verwarmings- en warmtepompregelaar.
- Raadpleeg de lokale partner van de fabrikant of de klantenservice. Houd hierbij de storingsmelding en het apparaatnummer (→ “Typeplaatje”, pagina 6) klaar.

12 Demontage en verwijdering

12.1 Demontage

- Sorteert de componenten volgens de materialen.

12.2 Verwijdering en recycling

- De componenten van het apparaat en de verpakkingsmaterialen dienen volgens de lokale voorschriften voor recycling te worden afgevoerd.

Demontage van de bufferbatterij


1. Schuif de bufferbatterij op de printplaat van het bedieningselement met een schroevendraaier uit.
2. Verwijder de bufferbatterij (type: CR2032, lithium) in overeenstemming met de lokale voorschriften.



WR 21

Technische gegevens / leveringsomvang

Toebehoren voor warmtepomptype			WR 21
Lucht / water Hybrox / Helox met vermogensregeling	21 kW	• ja – nee	•
Opstellingsplaats			
Kamertemperatuur	min. max.	°C	5 35
Relatieve luchtvochtigheid maximum (niet-condenserend)		%	60
Geluid			
Geluidsdruk niveau op 1 m afstand	binnen	dB(A)	–
Geluidsvermogen niveau	binnen	dB(A)	–
Verwarmingssysteem			
Volumestroom: minimaal maximaal (buisafmetingen zie warmtepomp)		l/h l/h	600 3300
Residuele opvoerhoogte drukverlies volumestroom		bar bar l/h	0,75 – 3300
Volumestroom: minimaal nominaal analoog A7W35 (deellastbedrijf) maximaal		l/h	600 1150 3300
Maximaal toelaatbare bedrijfsdruk		bar	3
Regelgebied circulatiepomp	min. max.	l/h	600 3300
Algemene apparaatgegevens			
Gewicht totaal		kg	5,3
Gewicht afzonderlijke componenten		kg kg kg	– – –
Elektrische gegevens			
Spanningscode alpolige afzekering warmtepomp*)**) 1 fase		... A	– –
Spanningscode alpolige afzekering warmtepomp*)**) 3 fasen		... A	3~N/PE/400V/50Hz B20
Spanningscode afzekering stuurspanning **)		... A	1~N/PE/230V/50Hz B10
Spanningscode afzekering elektrisch verwarmingselem 1 fase		... A	– –
Spanningscode afzekering elektrisch verwarmingselem 3 fasen		... A	– –
Beschermingsgraad		IP	10B
Zmax		Ω	–
Aardlekschakelaar	indien vereist	type	B
Vermogen elektrisch verwarmings 3 2 1 fasig		kW kW kW	– – –
Opgenomen vermogen circulatiepomp verwarmingssysteem min. max.		W	3 140
Overige apparaatinformatie			
Veiligheidsafsluiter verwarmingssysteem Drempeldruk	bij de levering inbegrepen: • ja – nee bar		– –
Buffervat voor tijdelijke opslag Volume	bij de levering inbegrepen: • ja – nee l		– –
Expansievat verwarmingssysteem Volume Drempeldruk	bij de levering inbegrepen: • ja – nee l bar		– – –
Overstortventiel omschakelklep verwarmen - warm tapwater	geïntegreerd: • ja – nee		– –
Trillingsontkoppelingen verwarmingssysteem	bij de levering inbegrepen of geïntegreerd: • ja – nee		–
Regelaar Warmtehoeveelheidsregistratie Extra bord	bij de levering inbegrepen of geïntegreerd: • ja – nee		• • –
*) alleen compressor, **) lokale voorschriften in acht nemen Index: r			813670




Legenda: NL823349

$\dot{V}_{HW}$	Volumestroom verwarmingswater
$\Delta p_{\max}$	Maximale residuele opvoerhoogte



WR 21

Maatschetsen



Legenda: NL819482-

Alle maten in mm.

Pos.	Naam
A	Vooraanzicht
B	Zijaanzicht van links
F	Onderaanzicht


Pos.	Naam
1	Bedieningselement
2	Doorvoeren voor elektrische/sensorkabels

Boorschema

Legenda: NL819494

Alle maten in mm. Afstanden voor boorschema.


Pos.	Naam
1	boorgat Ø6, voor plug (toebehooren)





Opstellingsschema

WR 21



Legenda: NL819483-
Alle maten in mm.


Pos.	Naam
FS	Vrije ruimte voor servicedoeleinden
OKF	Bovenkant montagevloer




WR 21

Aansluitschema 1/2

Zie beschikingsgebied ISO 16016



Onderverdeling huisinstallatie



NL 831247




De aangegeven kabeldoorsneden zijn slechts bedoeld als richtlijn voor de elektronmonteur! Ze moeten worden aangepast aan de regionale voorschriften en de gebruiksomstandigheden (bijv. kabeltype, stroombelastbaarheid, omgevingstemperatuur, installatietype)!



AANWIJZING

De illustratie toont de aansluiting van een pomp met PWM-sigitaal en continue spanning. In dit geval wordt de omschakeling tussen HUP en ZUP in de software gemaakt. Voor pompen zonder PWM-sigitaal, zie de bovenste illustratie.






Aansluitschema 2/2

WR 21

Zie beschikingsbericht ISO 16016

Bedrijfsmiddel	Beschrijving	Bedraad
PEX	Party externe	
TA	Temperatuursensor buiten	
TBW	Temperatuursensor warm drinkwater / thermostaat warm drinkwater	
TB1	Temperatuursensor mengcircuit 1	
TRLext.	Temperatuursensor retour extern	
TVL	Temperatuursensor aanvoer	
TRL	Temperatuursensor retour	
CW	Codeerweerstand	×
STB / ZWE	Veiligheidstemperatuurbegrenzer / Aanvullende warmteopwekker	
EVU / SG 1	Blokkering energiebedrijf (brug indien geen blokkeertijd) / Smart Grid-aansturing 1	×
SG 2	Smart Grid aansturing 2	
ZWE1	Aanvullende warmteopwekker 1	
ZIP / KS / BLP	Circulatiepomp / koelsignaal / warm drinkwater laadpomp	
FP 1 / ZWE2 / SST	Mengcircuit 1 circulatiepomp / Aanvullende warmteopwekker 2 / Algemeen storingscontact	
MIS (MZ1)	Mengcircuit 1 dicht (ontlaadmenger / koelmenger / laadmenger)	
MIS (MA1)	Mengcircuit 1 open (ontlaadmenger / koelmenger / laadmenger)	
ZUP	Extra (voedingskanaal) circulatiepomp	
BUP	Warm drinkwater circulatiepomp / Warm drinkwater omschakelklep	
HUP	Verwarmingcircuit circulatiepomp	×
VBO	Ventilator / Brine-circulatiepomp / Bronwater-circulatiepomp	
B2	Debietmeter	×
K10	Regelaarprintplaat; let op: I-max = 6,3 A/230 VAC	×
K11	Bedieningselement	×
X8	Invoer vermogen compressor	×
X10	Stuurspanning voeding	×
X20	Modbus-printplaat	×
X200	Modbus	×

NL 831247



Bedrijfsmiddel	Beschrijving
FKU1	Stroomonderbreker regeling
FKU2	Stroomonderbreker compressor
X8	Aansluitklem voor compressor
X10	Aansluitklem voor regeling



Technische wijzigingen voorbehouden | 83071900cNL | ait-deutschland GmbH





an ideal tomorrow



ait
WARMTEPOMPEN

ait-deutschland GmbH
Industriestraße 3
95359 Kasendorf
Germany

T +49 9228 / 99 06 0
F +49 9228 / 99 06 149
E info@ait-deutschland.eu

www.aitgroup.com

Lid van de NIBE Group.