

## Verklaring 6115402/01



Uitgegeven: 08-07-2026      Vervangt: --  
Geldig tot: --      Eerste uitgave: 08-07-2026  
Rapportnummer: P000591154

### Kwaliteitsverklaring / Gelijkwaardigheidsverklaring

## Opwekkingsrendement verwarming, hulpenergie en warm tapwater onder praktijkomstandigheden

### VERKLARING VAN KIWA

Deze verklaring is gebaseerd op een éénmalige beoordeling door Kiwa van een product, zoals op deze verklaring vermeld, van

## alpha innotec

Hiermee geeft deze verklaring geen oordeel over andere door de leverancier te leveren producten.

Het product is beoordeeld conform de NTA 8800:2025

De gegeven invoerwaarden kunnen worden gebruikt voor de berekening van het opwekkingsrendement voor verwarming, hulpenergie en warm tapwater onder praktijkomstandigheden in het kader van de NTA 8800

### PRODUCTNAAM

**Hybrox SE 8 + HT 7**  
**Hybrox SE 8 + HPC 40 + WTB 300B80**

### Signature

Wim van Loon  
Managing Director Nederland

Deze verklaring bestaat uit 7 pagina(s).  
Openbaarmaking van het certificaat is toegestaan

**Hybrox SE 8 + HT 7:****OPWEKKINGSRENDEMENT  $\eta_{H;gen;hp;si}$ , ENERGIEFRACTIE  $F_{H;gen;si,gpref}$  EN HULPENERGIE  $W_{H;aux}$   
RUIMTEVERWARMING**

In de tabellen in bijlage 1 en 2 staat voor de monoblock lucht/water-warmtepomp Hybrox SE 8, bestaande uit de Hybrox SE 8 buitenunit en de HT 7 binnenunit, het opwekkingsrendement  $\eta_{H;gen;hp;si}$ , uitgedrukt als COP-waarde, de energief fractie  $F_{H;gen;si,gpref}$  en de hulpenergie  $W_{H;aux}$  voor de functie ruimteverwarming van het warmtepompsysteem, afhankelijk van:

- Woning met een laag energiegebruik (WLE,  $Q_{H;nd} / A_{g;tot} \leq 41,67 \text{ kWh/m}^2$ ) of met een hoog energiegebruik (WHE,  $Q_{H;nd} / A_{g;tot} > 41,67 \text{ kWh/m}^2$ );
- De warmtebehoefte  $Q_{H;dis;nren}$  van de woning;
- De ontwerp aanvoertemperatuur  $\theta_{sup}$  van het verwarmingssysteem.

De hier vermelde waarden voor opwekkingsrendementen voor verwarming, die zijn bepaald volgens NTA 8800 bijlage Q, mogen worden gebruikt in plaats van de waarden zoals die in tabel 9.27 van de NTA 8800 worden gegeven. De tabelwaarden mogen voor tussenliggende waarden voor de warmtebehoefte  $Q_{H;dis;nren}$  lineair worden geïnterpoleerd.

De berekeningen zijn conform de NTA 8800 uitgevoerd met de rekentool versie 8.3, zoals uitgegeven op 28 februari 2026 door Vereniging Warmtepompen.

***Uitgangspunten:***

Lucht/water-warmtepomp, werkend uitsluitend met buitenlucht als bronmedium.

Als uitgangspunt bij de berekeningen is er vanuit gegaan dat de warmtepomp bij alle buitentemperaturen en alle afgiftetemperaturen in bedrijf blijft en de bijverwarming alleen in bedrijf komt wanneer de warmtepomp de warmtebehoefte niet kan dekken.

***Hulpenergie:***

De in de volgende tabellen van bijlage 1 en 2 gegeven waarden voor de elektrische hulpenergie  $W_{H;aux}$  zijn berekend zijn conform de NTA 8800 met  $B_{nom} = 2.584 \text{ (kW)}$  en de factoren  $A = 70.08$ ,  $B = 0.02839$  en  $C = 0.7$ .

Het hulpenergiegebruik is opgebouwd uit:

- Het verbruik van de elektronica van de warmtepomp gedurende het hele jaar.
- Het totale verbruik van de cv-pomp, inclusief voor-en nadraaitijd.

Het hulpenergiegebruik genoemd in deze verklaring betreft alleen het verbruik van de warmtepomp voor het gedeelte van de warmtevraag wat door de warmtepomp wordt gedekt. Het hulpenergiegebruik van een eventuele bijstook dient apart te worden bepaald en valt buiten deze verklaring.

In de tabellen worden de volgende symbolen en termen gebruikt:

|                      |                                                                                                                                                              |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| $\eta_{H;gen;hp;si}$ | is het dimensieloze opwekkingsrendement voor ruimteverwarming, van de elektrische warmtepomp in systeem si;                                                  |
| $F_{H;gen;si,gpref}$ | is de dimensieloze energief fractie voor ruimteverwarming, die de warmtepomp levert aan het systeem si;                                                      |
| $Q_{H;nd}$           | is de warmtebehoefte waarin systeem si moet voorzien, in kWh per jaar;                                                                                       |
| $A_{g;tot}$          | is het gebruiksoppervlak van de woning, in $\text{m}^2$ ;                                                                                                    |
| $\theta_{sup}$       | is de ontwerp aanvoertemperatuur van het warmte opwekkingsstelsel ten behoeve van ruimteverwarming, in $^{\circ}\text{C}$ ;                                  |
| $Q_{H;dis;nren}$     | is de hoeveelheid energie ten behoeve van de energiefunctie verwarming, in kWh per jaar;                                                                     |
| $W_{H;aux}$          | is de hoeveelheid elektrische hulpenergie (stand-by verbruik elektronica en verbruik cv-pomp) ten behoeve van de energiefunctie verwarming, in kWh per jaar. |

Het nominale verwarmingsvermogen van de Hybrox SE 8 warmtepomp bedraagt 9.47 kW (bij EN 14511- conditie L7/W35).

---

Deze verklaring is voor ruimteverwarming ook geldig voor de volgende binnendeel modellen in combinatie met het buitendeel Hybrox SE 8:

| Getest model | Voor ruimteverwarming gelijkwaardige modellen |
|--------------|-----------------------------------------------|
| HPC 40       | HT 7                                          |

**Hybrox SE 8 + HT 7:****OPWEKKINGSRENDEMENT WARM TAPWATER ONDER PRAKTIJKOMSTANDIGHEDEN**

Dit opwekkingsrendement onder praktijkomstandigheden voor de Hybrox SE 8, bestaande uit de Hybrox SE 8 buitenunit en de HT 7 binnenunit met een vatinhoud van 180.5 liter, is bepaald volgens de in de NTA 8800 hoofdstuk 13, paragraaf 13.8.4 gegeven normatieve methode voor warm tapwater, getest met 24 uursmetingen. De testen zijn uitgevoerd met de EN 16147 tapprofielen M en L met buitenlucht (7(6)°C) als warmtebron. Het opwekkingsrendement is bepaald zonder het stand-by verbruik van de elektronica. Dit stand-by verbruik is reeds verdisconteerd in het opwekkingsrendement en de hulpenergie voor ruimteverwarming.

De hieronder gegeven invoerwaarden kunnen worden gebruikt voor de berekening van het opwekkingsrendement onder praktijkomstandigheden voor warm tapwater in het kader van de NTA 8800.

| Tappatroon                                                                                             | i1=M         | i2=L         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|
| <b>Invoerwaarden voor software berekeningen in het kader van de NTA 8800</b>                           |              |              |
| $Q_{W;test,i(x)}$                                                                                      | 5,885        | 11,703       |
| $E_{W;gen;in;test,i(x)}$                                                                               | 2,254        | 4,174        |
| $P_{nom,gi}$                                                                                           | 7            | 8            |
| $f_{prac,gi}$                                                                                          | 0,90         | 0,90         |
| <b>Waarden gebruikt voor bepalen correcties voor temperatuur instelling en gebruik slimme regeling</b> |              |              |
| $SCF_{gi}$                                                                                             | n.v.t.       | n.v.t.       |
| Smart                                                                                                  | 0            | 0            |
| $T_{set;test,i}$                                                                                       | 52,0         | 50,8         |
| $T_{set;design}$                                                                                       | 55           | 55           |
| <b>Informatieve waarden</b>                                                                            |              |              |
| $P_{rated}$                                                                                            | 6,354        | 6,777        |
| Thermostaat instelling                                                                                 | 55 °C / 25 K | 55 °C / 25 K |
| $\eta_{W;gen;prac;si;gi;mi}$                                                                           | 2,350        | 2,523        |

|                              |                                                                                                                                                                                                                                |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| $Q_{W;test,i(x)}$            | is de dagelijkse hoeveelheid energie die door de opwekker $gi$ geleverd wordt ten behoeve van warm tapwater voor tappatroon $i(x)$ in kWh/dag;                                                                                 |
| $E_{W;gen;in;test,i(x)}$     | is de dagelijkse energieverbruik voor tappatroon $i(x)$ voor de ingestelde temperatuur in kWh/dag;                                                                                                                             |
| $P_{nom,gi}$                 | is het nominale vermogen van opwekker $gi$ volgens opgave van de leverancier of zoals vermeld op het typeplaatje in kW;                                                                                                        |
| $f_{prac,gi}$                | is de dimensieloze correctiefactor voor opwekker $gi$ onder praktijkomstandigheden;                                                                                                                                            |
| $SCF_{gi}$                   | is de dimensieloze Smart Control Factor voor opwekker $gi$ volgens EN 16147;                                                                                                                                                   |
| Smart                        | smart=0 indien $SCF < 0.7$ of als smart control niet van toepassing is, anders geldt smart=1                                                                                                                                   |
| $T_{set;test,i}$             | is het gemiddelde van de gemeten maximale warm water temperaturen bij de 55 °C tappingen in °C;                                                                                                                                |
| $T_{set;design}$             | is de ontwerp temperatuurstelling van het toestel en het ontwerp van de installatie in °C;                                                                                                                                     |
| $P_{rated}$                  | is het gemiddelde vermogen van de opwekker $gi$ tijdens tappatroon $i(x)$ in kW volgens EN 16147;                                                                                                                              |
| $\eta_{W;gen;prac;si;gi;mi}$ | is het opwekkingsrendement onder praktijkomstandigheden voor warm tapwater voor tappatroon $i(x)$ inclusief correcties voor $T_{set;test,i}$ , op basis van de temperatuurstelling van de thermostaat, en legionellapreventie. |

**Voor M en L:** Voor de bepaling van de gemiddelde dagelijkse hoeveelheid energie ( $E_{W;gen;gi;in;d}$ ) die door deze warmtepomp gebruikt wordt ten behoeve van warm tapwater moet tussen de twee genoemde tapklassen rechtlijnig worden geïnterpoleerd middels formule 13.154 van de NTA 8800. Bij gebruik van de testcombinatie M en L mag worden geëxtrapoleerd tot een warmtebehoefte van ten hoogste 5607 kWh/jaar. Bij gebruik van de testcombinatie M en L mag omlaag worden geëxtrapoleerd. Indien voor de gewenste  $Q_{W;b;d}$  de berekende verhouding  $Q_{W;b;d} / E_{W;gen;gi;in;d}$  groter is dan  $Q_{W;test,i=M} / E_{W;gen;in;test,i=M}$ , dan dient voor extrapolatie omlaag formule 13.154a toegepast te worden in de plaats van formule 13.154

**Hybrox SE 8 + WTB300B80:****OPWEKKINGSRENDEMENT WARM TAPWATER ONDER PRAKTIJKOMSTANDIGHEDEN**

Dit opwekkingsrendement onder praktijkomstandigheden voor de Hybrox SE 8, bestaande uit de Hybrox SE 8 buitenunit en de WTB300B80 tank met een vatinhoud van 300 liter, is bepaald volgens de in de NTA 8800 hoofdstuk 13, paragraaf 13.8.4 gegeven normatieve methode voor warm tapwater, getest met 24 uursmetingen. De testen zijn uitgevoerd met de EN 16147 tapprofielen M en L met buitenlucht (7(6)°C) als warmtebron. Het opwekkingsrendement is bepaald zonder het stand-by verbruik van de elektronica. Dit stand-by verbruik is reeds verdisconteerd in het opwekkingsrendement en de hulpenergie voor ruimteverwarming.

De hieronder gegeven invoerwaarden kunnen worden gebruikt voor de berekening van het opwekkingsrendement onder praktijkomstandigheden voor warm tapwater in het kader van de NTA 8800.

| Tappatroon                                                                                             | i1=M         | i2=L         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|
| <b>Invoerwaarden voor software berekeningen in het kader van de NTA 8800</b>                           |              |              |
| $Q_{W;test,i(x)}$                                                                                      | 5,894        | 11,713       |
| $E_{W;gen;in;test,i(x)}$                                                                               | 1,718        | 3,555        |
| $P_{nom,gi}$                                                                                           | 8,1          | 8,1          |
| $f_{prac,gi}$                                                                                          | 0,95         | 0,95         |
| <b>Waarden gebruikt voor bepalen correcties voor temperatuur instelling en gebruik slimme regeling</b> |              |              |
| $SCF_{gi}$                                                                                             | n.v.t.       | n.v.t.       |
| Smart                                                                                                  | 0            | 0            |
| $T_{set;test;i}$                                                                                       | 56,9         | 56,8         |
| $T_{set;design}$                                                                                       | 55           | 55           |
| <b>Informatieve waarden</b>                                                                            |              |              |
| $P_{rated}$                                                                                            | 7,282        | 7,282        |
| Thermostaat instelling                                                                                 | 57 °C / 10 K | 57 °C / 10 K |
| $\eta_{W;gen;prac;si;gi;mi}$                                                                           | 3,259        | 3,130        |

|                              |                                                                                                                                                                                                                                  |
|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| $Q_{W;test,i(x)}$            | is de dagelijkse hoeveelheid energie die door de opwekker $gi$ geleverd wordt ten behoeve van warm tapwater voor tappatroon $i(x)$ in kWh/dag;                                                                                   |
| $E_{W;gen;in;test,i(x)}$     | is de dagelijkse energieverbruik voor tappatroon $i(x)$ voor de ingestelde temperatuur in kWh/dag;                                                                                                                               |
| $P_{nom,gi}$                 | is het nominale vermogen van opwekker $gi$ volgens opgave van de leverancier of zoals vermeld op het typeplaatje in kW;                                                                                                          |
| $f_{prac,gi}$                | is de dimensieloze correctiefactor voor opwekker $gi$ onder praktijkomstandigheden;                                                                                                                                              |
| $SCF_{gi}$                   | is de dimensieloze Smart Control Factor voor opwekker $gi$ volgens EN 16147;                                                                                                                                                     |
| Smart                        | smart=0 indien $SCF < 0.7$ of als smart control niet van toepassing is, anders geldt smart=1                                                                                                                                     |
| $T_{set;test;i}$             | is het gemiddelde van de gemeten maximale warm water temperaturen bij de 55 °C tappingen in °C;                                                                                                                                  |
| $T_{set;design}$             | is de ontwerp temperatuurinstelling van het toestel en het ontwerp van de installatie in °C;                                                                                                                                     |
| $P_{rated}$                  | is het gemiddelde vermogen van de opwekker $gi$ tijdens tappatroon $i(x)$ in kW volgens EN 16147;                                                                                                                                |
| $\eta_{W;gen;prac;si;gi;mi}$ | is het opwekkingsrendement onder praktijkomstandigheden voor warm tapwater voor tappatroon $i(x)$ inclusief correcties voor $T_{set;test;i}$ , op basis van de temperatuurinstelling van de thermostaat, en legionellapreventie. |

**Voor M en L:** Voor de bepaling van de gemiddelde dagelijkse hoeveelheid energie ( $E_{W;gen;gi;in;d}$ ) die door deze warmtepomp gebruikt wordt ten behoeve van warm tapwater moet tussen de twee genoemde tapklassen rechtlijnig worden geïnterpoleerd middels formule 13.154 van de NTA 8800. Bij gebruik van de testcombinatie M en L mag worden geëxtrapoleerd tot een warmtebehoefte van ten hoogste 5607 kWh/jaar. Bij gebruik van de testcombinatie M en L mag omlaag worden geëxtrapoleerd. Indien voor de gewenste  $Q_{W;b;d}$  de berekende verhouding  $Q_{W;b;d} / E_{W;gen;gi;in;d}$  groter is dan  $Q_{W;test,i=M} / E_{W;gen;in;test,i=M}$ , dan dient voor extrapolatie omlaag formule 13.154a toegepast te worden in de plaats van formule 13.154

**OPWEKKINGSRENDEMENT RUIMTEVERWARMING  $\eta_{H;gen;hp;si}$ , ENERGIEFRACTIE  $F_{H;gen;si,gpref}$  EN  
HULPENERGIE  $W_{H;aux}$**

Woning met laag energiegebruik waarvoor geldt:  $Q_{H;nd} / A_{g;tot} \leq 41,67 \text{ kWh/m}^2$ , geen bijmenging ventilatielucht bij bronlucht.

[illegible]

**OPWEKKINGSRENDEMENT RUIMTEVERWARMING  $\eta_{H;gen;hp;si}$ , ENERGIEFRACTIE  $F_{H;gen;si,gpref}$  EN HULPENERGIE  $W_{H;aux}$**

Woning met hoog energiegebruik waarvoor geldt:  $Q_{H;nd} / A_{g;tot} > 41,67 \text{ kWh/m}^2$ , geen bijmenging ventilatielucht bij bronlucht,

[illegible]